

# OBEC BÁTOVCE

935 03 Bátovce 2

Spoločný obecný úrad, 934 01 Levice, ul. Sv. Michala 4

Č. j.: 140/2025

Bátovce, dňa 8.10.2025

Evid. č.: 350/2025-SP/sab

## O z n á m e n i e o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania. **-Verejná vyhláška-**

### Titl.

navrhovateľka: Čerešňová aleja s.r.o.  
IČO: 55 652 051  
v zastúpení: Patrikom Martonom - konateľom  
so sídlom: Bobuľová 6404/13, Levice

požiadal dňa: 14.3.2025 o vydanie stavebného povolenia na energetickú stavbu/ líniovú stavbu:

### „IBV Čerešňová aleja - Bátovce“, časť SO.07 - Prekládka VN vedenia,

ktorej účelom je demontáž jestvujúceho vzdušného 22 kV vedenia č. 365 medzi navrhovaným podperným bodom 2x12/20 č.1 a navrhovaným podperným bodom 2x12/20 č. 2. Demontujú sa podperné body s príslušenstvom a AlFe vodiče - cca. 217 m. Existujúci podperný bod č. 4010 sa vymení na nový typu 2x12/20 č. 1. Na vymenenom podpernom bode 2x12/20 č. 1 sa zrealizuje prechod vzduch - kábel. Na podperný bod sa osadí ťažká konzola, odbočná konzola, kompozitné kotevné izolátory, úsekový odpínač typu OTE 25/400- 32, konzola káblovej koncovky. Od nového podperného bodu 2x12/20 č.1 preložka VN sa zrealizuje pomocou kábla typu NA2X5(F)2Y 1x240 mm<sup>2</sup> v celkovej dĺžke trasy cca. 3 x 258 m. Trasa káblového vedenia bude situovaná vo voľnom priestranstve v zelenom páse, až k navrhovanému podpernému bodu 2x12/20 č.2. Káblové vedenie sa ukončí na novom podpernom bode 12/20 č.1 pomocou vonkajších káblových koncoviek a bude ukončené na navrhovanom železobetónovom podpernom bode 2x12/20 č. 2. Tu bude realizovaný prechod kábel-vzduch. Existujúci podperný bod č. 4013 sa vymení na nový 2x12/20 č. 2. Káblové vedenie sa ukončí na podpernom bode 2x12/20 č. 2 pomocou vonkajších káblových koncoviek. Navrhované VN vedenie bude realizované po parcelách KN-C 6583/71 (KN-E 6631, 6633, 6634) KN-C 6538/103, KN-C 6583/72 (KN-E6583/1).

### Stavebné objekty:

- SO.07 - Prekládka VN vedenia,

v nasledovnom rozsahu:

Jestvujúce vzdušné 22 kV vedenie č. 365 medzi navrhovaným podperným bodom 2x12/20 č.4010 a navrhovaným podperným bodom 2x12/20 č.4010 sa zdemontuje podľa výkresu č.E01. Demontujú sa podperné body č. 4010, 4011, 4012 a č.4013 s príslušenstvom a AlFe vodiče - cca. 217m. Existujúci podperný bod č. 4010 sa vymení na nový typu 2x12/20 č. 4010. Na vymenenom podpernom bode 2 x 12/20 č. 4010 sa zrealizuje prechod vzduch – kábel. Na podperný bod sa osadí ťažká konzola, odbočná konzola, kompozitné kotevné izolátory, úsekový odpínač typu OTE 25/400-32, konzola káblovej koncovky. Prechod vzdušného vedenia a káblového vedenia proti atmosférickému prepätiu bude chránený obmedzovačmi prepätia typu HDA 24N-NHH. Káblové vedenie je prichytené ku konzole káblovej koncovky. 22 kV káble (typu NA2XS(F)2Y 1x240 mm<sup>2</sup>) sú ukončené vonkajšími káblovými koncovkami typu RAYCHEM POLT 24D/1XO-L12B a prichytené k obmedzovačom prepätia typu HDA 24N-NHH. Prepojenie medzi vzdušným vedením a UO sa zrealizuje pomocou vodiča Al-Fe. Prechod káblového vedenia do zeme proti mechanickému poškodeniu je chránený uložením do ocelevej rúry D 159/6 mm. Koniec rúry nad zemou treba chrániť proti zatekaniu dažďovej vody do rúry. Uzemnenie podperného bodu zrealizovať zemniacim pásom FeZn 30x4 mm pomocou ekvipotenciálnych kruhov do 6 Ohm, doplnené zemniacimi tyčami.

Od nového podperného bodu 2 x 12/20 č. 4010 VN káblové vedenie sa zrealizuje pomocou podzemného VN kábla typu NA2XS(F)2Y 1 x 240 mm<sup>2</sup> v celkovej dĺžke trasy cca. 3 x 258 m. Trasa káblového vedenia bude situovaná vo voľnom priestranstve v zelenom páse, až k navrhovanému podpernému bodu 2 x 12/20 č. 4013.

Káblové vedenie sa ukončí na novom podpernom bode 12/20 č. 4010 pomocou vonkajších káblových koncoviek typu RAYCHEM POLT 24D/1XO-L12B a bude ukončené na navrhovanom železobetónovom podpernom bode 2 x 12/20 č. 4013 káblom typu NA2XS(F)2Y 1 x 240 mm<sup>2</sup>. Tu bude realizovaný prechod kábel-vzduch. Existujúci podperný bod č. 4013 sa vymení na nový 2 x 12/20 č. 4013. Na tento podperný bod sa namontuje ťažká konzola, odborná konzola, kompozitné kotevné izolátory, úsekový odpínač typu OTE 25/400-32 a konzola káblovej koncovky. Prechod vzdušného vedenia a káblového vedenia proti atmosférickému prepätiu bude chránený obmedzovačmi prepätia typu HDA 24N-NHH. Káblové vedenie je prichytené ku konzole káblovej koncovky. 22 kV káble (typu NA2XS(F)2Y 1 x 240 mm<sup>2</sup>) sú ukončené vonkajšími káblovými koncovkami typu POLT 24D/1XO-L12B a prichytené k obmedzovačom prepätia typu HDA 24N-NHH. Prepojenie medzi vzdušným vedením a UO sa zrealizuje pomocou vodiča Al-Fe. Prechod káblového vedenia do zeme proti mechanickému poškodeniu je chránený uložením do ocelevej rúry D 159/6 mm. Uzemnenie podperného bodu zrealizovať zemniacim pásom FeZn 30x4 mm pomocou ekvipotenciálnych kruhov do 6 Ohm, doplnené zemniacimi tyčami.

Káblové vedenie sa ukončí na podpernom bode 2 x 12/20 č. 4013 pomocou vonkajších káblových koncoviek typu POLT 24D/IXO-L-12B.

Kábel bude uložený do pieskového lôžka káblovej (ryhy 60 x 120 cm), proti mechanickému poškodeniu je chránený zakrytím ochrannými platňami). Celá trasa káblového vedenia bude označená výstražnou fóliou.

v kat. území: **Bátovce**, v obci: **Bátovce**,

na pozemkoch parc. č.: KN-C 6583/71 (KN-E 6631, 6633, 6634) KN-C 6538/103, KN-C 6583/72 (KN-E6583/1) – **líniová stavba**.

Obec Bátovce, ako miestne a vecne príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), v súlade s ustanovením § 61 stavebného zákona, oznamuje začatie stavebného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom.

Pretože sú mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie stavby, **u p ú š ť a** od miestneho šetrenia a ústneho rokovania v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona.

Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr do **7 pracovných dní** odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté.

K pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní, alebo pri prerokovaní územného plánu zóny sa **neprihliada**.

V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány.

Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím, primerane predĺži.

**Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote (§ 61 ods. 6 stavebného zákona) neoznámí svoje stanovisko k povoloľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.**

Podľa § 42 ods. 5 stavebného zákona sa v odvolacom konaní neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

Do podkladov pre rozhodnutie a do dokumentácie, ktorá bola priložená k návrhu je možné nahliadnuť na Spoločnom obecnom úrade v Leviciach, ul. Sv. Michala 4, 934 01 Levice /objekt Hotela Atóm, III. poschodie bloku 2C, č. dverí 315/ v úradných dňoch (pondelok od 7.30 hod. do 15.30 hod., utorok od 7.30 hod. do 15.30hod., streda od 7.30 hod. do 17.00 hod. a v piatok od 7.30 hod. do 14.00 hod.), prípadne v inom termíne dohodnutom na tel. č. 036/6348378.

**Ing. Peter Burčo**  
starosta obce

Toto oznámenie podľa ust. § 26 zák. č. 71/1976 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov musí byť vyvesené po dobu **15 dní** na úradnej tabuli v príslušných obciach (mestách). Súčasne sa oznámenie zverejní iným spôsobom, v mieste obvyklým (rozhlás, web stránka obce a pod.) Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

**Oznámenie vyvesené dňa: .....**

**Oznámenie zvesené dňa: .....**

Podpis/pečiatka: .....

Podpis/pečiatka: .....

**Doručí sa:**

1. Čerešňová aleja s.r.o., v zastúpení Patrikom Martonom, Bobuľová 6404/13, Levice,
2. Obec Bátovce, Bátovce 2,
3. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava,
4. Západoslovenská vodárenská spol. a.s., OZ Levice, Ludanská 4, Levice,
5. SPP - distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26,
6. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava,
7. Okresný úrad Levice, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Rozmarínová 4, Levice,
8. OR Hasičského a záchranného zboru, Požiarnická 7, Levice,
9. Reg. úrad verejného zdravotníctva v Leviciach,
10. Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Martinská 49, 821 05 Bratislava - Ružinov,
11. Okresné riaditeľstvo PZ v Leviciach, Okresný dopravný inšpektorát, Ľ. Štúra 51, Levice,
12. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Nám. Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra,
13. Ostatným verejnou vyhláškou:

Na úradnej tabuli:

Obec Bátovce, Bátovce 2.

Vybavuje: Ing. arch. Kornel Szabó  
Telefón: 036/ 634 83 62  
E-mail: kornel.szabo.socu@gmail.com